

# ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

Nr. 8116606693

**„SENTIR edge 25.30 TBLL”,  
„SENTIR edge 25.30 TBLa” und/and  
„SENTIR edge 25.30 TB”**

**ASO GmbH**

Die Produkte „SENTIR edge 25.30 TBLL”, „SENTIR edge 25.30 TBLa” und „SENTIR edge 25.30 TB” wurde nach der Prüfvorschrift DIN 4102-1 geprüft und erfüllte die Anforderungen der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar). Das Produkt „SENTIR edge 25.30 TBLL” gilt als „brennend abfallend/abtropfend“.

The tested products „SENTIR edge 25.30 TBLL”, „SENTIR edge 25.30 TBLa” and „SENTIR edge 25.30 TB” was tested in according to the standard DIN 4102-1 and fulfilled the requirements for building material class B1. The material „SENTIR edge 25.30 TBLL” is classified as “forming burning droplets”.

Dieses Zertifikat gilt nicht als Ersatz für einen amtlichen Verwendbarkeitsnachweis und kann nicht zur Erstellung eines Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verwendet werden. Eine Übertragung auf andere Produkte ist nicht möglich. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit den Prüfberichten 8116606693-10a, -10b, -10c, -30a, -30b und -30c vom 18.06.2019 und 25.06.2019, ausgestellt durch die Prüfstelle für Brandschutz der DMT GmbH & Co. KG.

*This certificate is not a substitution for an official documentary proof and is not the basis for German Official approval. It can not be transferred to other products or materials.*

*This certificate is only valid in combination with the test reports 8116606693-10a, -10b, -10c, -30a, -30b and -30c, from June 18<sup>th</sup> 2019 and June 25<sup>th</sup> 2019, handed out by DMT GmbH & Co. KG, Expert body for fire protection.*

Dortmund, 02.07.2019

DMT GmbH & Co. KG

  
(Ludäscher)



  
(Feldmann)